

Vízvizsgálati jegyzőkönyv - Ivóvíz

Minta azonosító: 2258/2015
Mintavétel dátuma: 2015. július 28.
Minta beérkezés és feldolgozás dátuma: 2015. július 28.
Minta megnevezése: Átadási pont
Mintavétel helye: Bocskaikert
Mintavétel címe: 4241 Bocskaikert, 4-es főúti csomópont
Mintavevő neve: Csekéné Szőke Erzsébet
A mintavétel akkreditáltsága: akkreditált
Megrendelő neve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Megrendelő címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1
Település azonosító: 34102

Komponens	Mért érték	Mértékegység	Vizsgálati szabvány
Teleszám 22°C	43	1 ml-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
Coliformszám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001
Escherichia coli szám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001
Enterococcus szám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 7899-2:2000
pH	7,48		MSZ 1484-22:2009
Fajl. vezetőképesség	550	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Kémiai oxigénigény (KOIps)	0,57	mg/l	MSZ 448-20:1990
Szabad aktív klór	<0,10	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Kötött klór	0,10	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Ammónium ion	<0,15	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit ion	<0,04	mg/l	MSZ EN 26777:1998
Vas	0,04	mg/l	MSZ 448-4:1983 2. fejezet
Mangán	<0,03	mg/l	MSZ 1484-2:1993
Zavarosság	0,26	NTU	MSZ EN ISO 7027:2000
Szín	Megfelel ☐		MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet
Szag	Megfelel ☐		MSZ EN 1622: 2007
Íz	Megfelel ☐		MSZ EN 1622: 2007

Megjegyzés:

A * -gal jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet I.mell. A és/vagy B táblázat határértékét.


A + -tel jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet I.mell. C táblázat határértékét.


☐: A fogyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás.

A laboratórium írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.).

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Hajdúszoboszló, 2015.08.03.


Simonné Felegyi Edit
vegyész


Gálné Dolog Irén
laboratóriumvezető

HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI ZRT.
LABORATÓRIUM
4200 Hajdúszoboszló,
Szent István park 1-3.