

### Vízvizsgálati jegyzőkönyv - Ivóvíz

<b>Minta azonosító:</b>	2225/2015
<b>Mintavétel dátuma:</b>	2015. július 27.
<b>Minta beérkezés és feldolgozás dátuma:</b>	2015. július 27.
<b>Minta megnevezése:</b>	Hálózatra menő víz
<b>Mintavétel helye:</b>	Hajdúdorog
<b>Mintavétel címe:</b>	4087 Hajdúdorog, Fehértói út
<b>Mintavevő neve:</b>	Csekéné Szőke Erzsébet
<b>A mintavétel akkreditáltsága:</b>	akkreditált
<b>Megrendelő neve:</b>	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
<b>Megrendelő címe:</b>	4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1
<b>Település azonosító:</b>	12803

Komponens	Mért érték	Mértékegység	Vizsgálati szabvány
Telepszám 22°C	0	1 ml-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
Coliformszám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001
Escherichia coli szám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001

A \*-gal jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 1.mell. A és/vagy B táblázat határértékét.  
A + -tel jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 1.mell. C táblázat határértékét.

A laboratórium írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.).

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv harmadik félnek csak a megrendelő írásos beleegyezésével adható ki.

Hajdúszoboszló, 2015.07.31.

  
Gálné Dolog Irén  
laboratóriumvezető