

Vízvizsgálati jegyzőkönyv - Ivóvíz

Minta azonosító: 1647/2015
Mintavétel dátuma: 2015. június 09.
Minta beérkezés és feldolgozás dátuma: 2015. június 09.
Minta megnevezése: Hálózatra menő víz
Mintavétel helye: Polgár
Mintavétel címe: 4090 Polgár, Kiss Ernő utca 2.
Mintavevő neve: Csekéné Szőke Erzsébet
A mintavétel akkreditáltsága: akkreditált
Megrendelő neve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Megrendelő címe: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1
Település azonosító: 23117

Komponens	Mért érték	Mértékegység	Vizsgálati szabvány
Teleszám 22°C	5	1 ml-ben	MSZ EN ISO 6222:2000
Coliformszám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001
Escherichia coli szám	0	100 ml-ben	MSZ EN ISO 9308-1:2001
Fajl. vezetőképesség	347	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Kémiai oxigénigény (KOIps)	<0,5	mg/l	MSZ 448-20:1990
Szabad aktív klór	<0,10	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Kötött klór	<0,10	mg/l	MSZ 448-25:1981 5. fejezet
Ammónium ion	<0,15	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit ion	<0,04	mg/l	MSZ EN 26777:1998
Vas	<0,03	mg/l	MSZ 448-4:1983 2. fejezet
Zavarosság	0,29	NTU	MSZ EN ISO 7027:2000
Szín	Megfelel ☐		MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet
Szag	Megfelel ☐		MSZ EN 1622: 2007
Íz	Megfelel ☐		MSZ EN 1622: 2007

Megjegyzés:


A *-gal jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet I.mell. A és/vagy B táblázat határértékét.
A + -tel jelölt érték meghaladja a módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet I.mell. C táblázat határértékét.
☐: A fogyasztó számára efogadható és nincs szokatlan változás.

A laboratórium írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005, 5.10.2.).

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálat jegyzőkönyv harmadik félnek csak a megrendelő írásos beleegyezésével adható ki.

Hajdúszoboszló, 2015.06.15.


Simonné Felegyi Edit
vegyész


Gálné Dolog Irén
laboratóriumvezető